



VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS

EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/35

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:

UAB “Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai, Lietuva

SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS

Gaminio pavadinimas:

Centrinio šildymo katilas

Identifikacinis žymuo:

Kalvis-2-70, Kalvis-2-40, Kalvis- 2-30, Kalvis-2-25, Kalvis-
2-20, Kalvis-2-16(10), Kalvis-2-12, Kalvis-2-8.

Paskirtis:

Pastatų centrinis šildymas

Terpė:

Vanduo, II grupė

Didžiausias leidžiamasis slėgis (P_s , bar):

2,0

Didžiausia leidžiamoji temperatūra (T_{max} , °C):

+100

Talpa, (V, l):

198 , 116 , 102 , 84 , 81 , 68 , 65 , 62 .

Matmenys, mm:

1500x890x1650; 1500x790x1230; 1500x690x1230;

1500x590x1220; 1380x760x1060; 1170x590x1220;

1100x570x1120; 1060x550x1040.

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-05-13

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/022.

Technikos priežiūros tarnybos

Atitikties įvertinimo grupės vadovas:

Algimantas Kleinas

2007-05-22

