



VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/57

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:	UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai, Lietuva
SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS	
Gaminio pavadinimas:	Centrinio šildymo katilas
Identifikacinis žymuo:	Kalvis-5-30 (Alcon-5-30), Kalvis-5-20 (Alcon-5-20), Kalvis- 5-21 (Alcon-5-21), Kalvis-5-16 (Alcon)
Paskirtis:	Pastatų centrinis šildymas
Terpė:	Vanduo, II grupė
Didžiausias leidžiamasis slėgis (P_s , bar):	2,0
Didžiausia leidžiamoji temperatūra (T_{max} , °C):	+100
Talpa, (V, l):	92, 74, 64.
Matmenys, mm:	1370x640x1000; 1370x530x980; 1160x530x980.

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-05-13

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/028.

Technikos priežiūros tarnybos
Atitikties įvertinimo grupės vadovas:
Algimantas Kleinas

2007-06-08

