



**VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS
TARNYBA**

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

**EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS
EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE
Nr. 97/23/EEB/2007/62**

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas: **UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai, Lietuva**

SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS

Gaminio pavadinimas: **Centrinio šildymo katilas**

Identifikacinis žymuo: **Kalvis-11 (Alcon-11), Kalvis- 10, Kalvis-9**

Paskirtis: **Pastatų centrinis šildymas**

Terpė: **Vanduo, II grupė**

Didžiausias leidžiamasis slėgis (P_s , bar): **2,0**

Didžiausia leidžiamoji temperatūra (T_{max} , °C): **+100**

Talpa, (V, l): **58, 58, 48**

Matmenys, mm: **1200x770x1000; 1230x730x1175; 1150x640x1000**

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-05-13

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/024.

**Technikos priežiūros tarnybos
Atitikties įvertinimo grupės vadovas:
Algimantas Kleinas**

2007-06-08

