



## VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.  
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

KONTROLĖ  
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

## EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS

EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/68

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“  
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:

**UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai,  
Lietuva**

### SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS

Gaminio pavadinimas:

**Centrinio šildymo katilas**

Identifikacinis žymuo:

**Kalvis-KSM 275-18(X..)\*, Kalvis-KSM 375-31(X..)\*,  
Kalvis-KSM 575-50(X..)\*, Kalvis-KSM 775-75(X..)\*,  
Kalvis-KSM 975-95(X..)\***

Paskirtis:

**Pastatų centrinis šildymas**

Terpė:

**Vanduo, II grupė**

Didžiausias leidžiamasis slėgis ( $P_s$ , bar):

**2,5**

Didžiausia leidžiamoji temperatūra ( $T_{max}$ , °C):

**+105**

Talpa, ( V, l):

**90, 120, 160, 180, 220**

Matmenys, mm:

**1300x800x900; 1510x710x1120; 1550x950x1200;**

**1550x950x1300; 1670x950x1430**

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2017-03-06

\* Skliausteliuose įrašytos raidės nurodo katilo modifikaciją, kuro rūšį ir jo padavimo būdą.

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2007/97/23/EEB/09.

**Technikos priežiūros tarnybos  
Atitikties įvertinimo grupės vadovas:  
Algimantas Kleinas  
2007-06-08**

