



VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS

EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/67

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:

**UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai,
Lietuva**

SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS

Gaminio pavadinimas:

**Centrinio šildymo katilas
Kalvis-500MD, Kalvis-400MD, Kalvis-320MD,
Kalvis-250MD, Kalvis-190MD, Kalvis-140MD,
Kalvis-125MD, Kalvis-100MD**

Identifikacinis žymuo:

Paskirtis:

Pastatų centrinis šildymas

Terpė:

Vanduo, II grupė

Didžiausias leidžiamasis slėgis (P_s , bar):

6,0

Didžiausia leidžiamoji temperatūra (T_{max} , °C):

+105

Talpa, (V, l):

1800, 1500, 1200, 900, 800, 600, 450, 400

Matmenys, mm:

**2560x1300x2600; 2360x1300x2500; 2250x1050x2460;
2130x1050x2300; 1800x1000x2100; 1740x1000x1900;
1600x900x1600; 1500x900x1600**

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-11-17

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/058.

**Technikos priežiūros tarnybos
Atitikties įvertinimo grupės vadovas:
Algimantas Kleinas
2007-06-08**

