



## VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.  
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

KONTROLĖ  
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

## EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS

EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/65

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“  
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr. 1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:

**UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai, Lietuva**

**SLĖGINIO ĮRENGINIO DUOMENYS**

Gaminio pavadinimas:

Centrinio šildymo katilas

Kalvis-5000MK, Kalvis-4000MK, Kalvis- 3500MK,

Kalvis-3000MK, Kalvis-2500MK,

Kalvis-2000MK, Kalvis-1500MK

Identifikacinis žymuo:

Paskirtis:

Pastatų centrinis šildymas

Terpė:

Vanduo, II grupė

Didžiausias leidžiamasis slėgis ( $P_s$ , bar):

6,6

Didžiausia leidžiamoji temperatūra ( $T_{max}$ , °C):

+105

Talpa, ( V, l):

12400, 11600, 11300, 11100, 10800, 10600, 5200

Matmenys, mm:

3910x2570x5840; 3910x2570x5520; 3910x2570x5360;

3910x2570x5200; 3910x2570x4920; 3910x2570x4760;

3980x2125x3144

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-05-13

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/030.

**Technikos priežiūros tarnybos  
Atitikties įvertinimo grupės vadovas:  
Algimantas Kleinas  
2007-06-08**

