



# VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.  
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

KONTROLĖ  
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

## EB PROJEKTO TYRIMO SERTIFIKATAS

EC DESIGN EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 97/23/EEB/2007/64

Pagal Europos Bendrijos Tarybos direktyvą 97/23/EEB „Slėginiai įrenginiai“  
B1 modulį

Technikos priežiūros tarnyba, kaip Paskelbtoji (notifikuota) atitikties įvertinimo įstaiga (identifikacinis Nr.1399) patvirtina, kad toliau nurodytas slėginio įrenginio projektas buvo patikrintas pagal slėginių įrenginių direktyvos 97/23/EEB III priedo B1 modulio nuostatas ir yra pripažintas atitinkančiu jam taikomos direktyvos reikalavimus.

Gamintojas ir jo adresas:

**UAB “ Kalvis”, Pramonės g.15, Šiauliai, Lietuva**

**SLĖGINIO ĮRENGINIO  
DUOMENYS**

Gaminio pavadinimas:

**Centrinio šildymo katilas**

Kalvis-950M, Kalvis-850M, Kalvis- 720M, Kalvis-700, Kalvis-600M, Kalvis-600, Kalvis-550,  
Kalvis-500M; Kalvis-500; Kalvis-450; Kalvis-400M; Kalvis-400; Kalvis-320, Kalvis-320M;  
Kalvis-250M; Kalvis-250; Kalvis-220; Kalvis-190; Kalvis-190M; Kalvis-140M; Kalvis-140;  
Kalvis-100M; Kalvis-100; Kalvis-70

Identifikacinis žymuo:

Paskirtis:

**Pastatų centrinis šildymas**

Terpė:

**Vanduo, II grupė**

Didžiausias leidžiamasis slėgis

**6,0**

(P<sub>s</sub>, bar):

Didžiausia leidžiamoji

**+105**

temperatūra ( T<sub>max</sub>, °C):

Talpa, ( V, l):

**2350, 2250, 2150, 2300, 2000, 2150, 2000, 1120, 1300, 1260, 940, 1130, 1000,  
680, 600, 680, 600, 530, 270, 220, 270, 170, 220, 170**

Matmenys, mm:

1560x3000x3400; 1560x2820x13400; 1560x2820x3200; 1890x2820x2160; 1560x2820x3000;  
1890x2820x2160; 1890x2820x2160; 1400x2580x2560; 1420x2730x2780; 1900x2580x2200;  
1400x2580x2360; 1700x2380x2000; 1500x2180x1800; 1200x2170x2450; 1200x2170x2250;  
1585x2250x1825; 1390x2050x1630; 1195x1850x1435; 1000x1840x1670; 1000x1840x1470;  
1125x1625x1355; 1585x2250x1825; 1000x1840x1270; 930x1430x1160; 735x1235x965

Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas apie atliktus ar planuojamus atlikti slėginio įrenginio projekto pakeitimus privalo informuoti notifikuotą įstaigą – Technikos priežiūros tarnybą bei gauti patvirtinimą, kad sertifikatas toliau lieka galioti.

Sertifikatas galioja iki: 2015-05-13

Pasikeitus įmonės pavadinimui, šis sertifikatas išduotas vietoj sertifikato Nr.2005/97/23/EEB/026

**Technikos priežiūros tarnybos**

**Atitikties įvertinimo grupės vadovas:**

**Algimantas Kleinas**

2007-06-08

