



VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

Сертификат проверки конструкции ЕС оборудования, работающего под давлением

№ 97/23/ЕЕВ/2007/60

МОДУЛЬ В1

(согласно директиве Европейского Совета 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением»)

Служба технического надзора, действующая как уполномоченный орган (идентификационный номер Notified Body № 1399) по оценке соответствия оборудования требованиям Европейской директиве, произвела проверку конструкции ЕС на соответствие требованиям Европейской директивы 97/23/ЕС согласно модулю В1.

Изготовитель, адрес: **UAB "Kalvis", Прамонес 15, Шяуляй, Литва**

Наименование оборудования: **бытовые котлы**

Тип: **Kalvis-4, Kalvis-4B, Kalvis-4AS**

Назначение: **обогрев зданий**

Рабочая среда: **вода (2 группа)**

Рабочий объем (V, л): **63, 38, 22**

Размеры (мм): **910x550x1090; 910x550x840; 800x700x1000**

Максимальное разрешенное давление (P_s, bar): **2,0**

Максимальная разрешенная температура (T_{max})°C : **+ 100**

Установлено, что оборудование, предназначенное для работы под давлением, спроектировано согласно директиве Европейского Совета 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением». На оборудовании изготовитель должен ставить знак **CE**.

Сертификат действителен до 13 мая 2015 г.

Настоящий сертификат выдан в связи с изменением наименования предприятия взамен сертификата №.2005/97/23/ЕЕВ/031.

Руководитель группы по оценке
соответствия оборудования
Службы технического надзора
Альгимантас Клейнас
8 июня 2007 года

