



**VŠĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS
TARNYBA**

Naugarduko 41 LT-03227 Vilnius Tel. (370 2) 2131330, (370 2) 2162165, Faks. (370 2) 2647150.
El. Paštas: tpt@tpt.lt, El. adresas: www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

KONTROLĖ
ISO/IEC 17020

Nr. LA 06 001

Сертификат
проверки конструкции ЕС оборудования, работающего под давлением
№ 97/23/ЕЕВ/2007/65

МОДУЛЬ В1

(согласно директиве Европейского Совета 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением»)

Служба технического надзора, действующая как уполномоченный орган (идентификационный номер Notified Body № 1399) по оценке соответствия оборудования требованиям Европейской директиве, произвела проверку конструкции ЕС на соответствие требованиям Европейской директивы 97/23/ЕС согласно модулю В1.

Изготовитель, адрес: **UAB "Kalvis", Прамонес 15, Шяуляй, Литва**

Наименование оборудования: **водогрейные котлы**

Тип **Kalvis-5000МК, Kalvis-4000МК, Kalvis- 3500МК, Kalvis-3000МК, Kalvis-2500МК, Kalvis-2000МК, Kalvis-1500МК**

Назначение: **обогрев зданий**

Рабочая среда: **вода (2 группа)**

Рабочий объем (V, л): **12400, 11600, 11300, 11100, 10800, 10600, 5200**

Размеры (мм): **3910x2570x5840; 3910x2570x5520; 3910x2570x5360; 3910x2570x5200; 3910x2570x4920; 3910x2570x4760; 3980x2125x3144**

Максимальное разрешенное давление (P_s, bar): **6,6**

Максимальная разрешенная температура (T_{max})°C : **+ 105**

Установлено, что оборудование, предназначенное для работы под давлением, спроектировано согласно директиве Европейского Совета 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением». На оборудовании изготовитель должен ставить знак **CE**.

Сертификат действителен до 13 мая 2015 г.

Настоящий сертификат выдан в связи с изменением наименования предприятия взамен сертификата №.2005/97/23/ЕЕВ/030.

Руководитель группы по оценке соответствия оборудования
Службы технического надзора
Альгимантас Клейнас
8 июня 2007 года

